



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗๑ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสามารถตรวจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bangkaow>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสมาน ยูซง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า



หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้ขึ้น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ว่าด้วยการติดตั้ง
ปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อเป็นการดำเนินการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย และเป็นการจัดการ
ระบบน้ำเสียในชุมชน อาคารและครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)
และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเก่าและนายอำเภอสาบบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้ง
ปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ตั้งแต่วันถัดจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ปอดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการ
ใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการ
กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง สำราง คู คลอง
แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ
หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
หรือพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย
น้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งปอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งปอดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่

ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับคำสั่ง

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางเก่า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

(ลงชื่อ)

(นายสมาน ยูสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

Comu

(.....)

(นายบดีนทร์ เดชอริญ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอสายบุรี

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตกไขมัน ตามข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อตกไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อตกไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อตกไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพ
ของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อตกไขมัน

๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออก
ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อตกไขมัน
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ
๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ
ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม
บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๒๕ - ๔ นิ้ว
ยาว ๓.๐๐ ถึง ๒.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา
ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร
(ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำเข้าเสาเข็ม
ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์
เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวง
ขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตาม
รูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ
กลับฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ หวายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing ๙$ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing ๗๕$ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อที่ออก ขนาด $\varnothing ๑๐๐$ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินชั้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้น ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing ๙$ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๕ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๕ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดปอดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ปอดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวปอดักแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะ ซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้ทิ้งซากเศษอาหารและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบปอดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. ปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมากำทำเป็นปอดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

๒. ปอดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น กิจดาการ ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างปอดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

๓. ปอดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการขนาดกลาง

ค่าใช้จ่ายปอดักไขมัน

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ๑. ปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท |
| ๒. ปอดักไขมันแบบสร้างในที่ | ราคาตามขนาดของปอดัก |
| ๓. ปอดักไขมันสำเร็จรูป | ราคาตามขนาดของปอดัก |

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าปอดักไขมัน
๒. ต้องไม่เทลงหรือเทลงให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในปอดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในปอดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากปอดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากปอดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถีขึ้นมากกว่าเดิม

ขนาดมาตรฐานปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวน คน	ปริมาตรปอดัก ต้องการ(ลบ.ม.)	ขนาดปอด		จำนวนปอด (ปอด)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
5	0.17	0.8	0.40	1
5-10	0.34	0.8	0.70	1
10-15	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.70	1.2	0.80	2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม.
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาท่อด้วย

ขนาดมาตรฐานปอดักไขมันแบบสร้างในสำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรปอดัก ต้องการ	ขนาดปอด		
		ความลึก(ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว
10	0.19	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.94	0.75	0.80	1.60
50-75	1.41	0.75	1.00	2.00
75-100	1.88	0.80	1.10	2.20
100-125	2.35	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.29	1.00	1.30	2.60
175-200	3.76	1.00	1.35	2.80

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรปอดักของวงขอบขนาดต่างๆ ตาม
ตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนปอดักให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรปอดักที่ต้องการ
ตามมาตรฐานปอดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า



สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖




เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมะยาก็ ปือชา	ประธานสภา อบต.บางเก่า		
๒.	นายรุสมิง ยูโซะ	รองประธานสภา อบต.บางเก่า		
๓.	นายชากรนัง સામે	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒		
๔.	นายฮารณ ฮาแว	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒		
๕.	นายเยาว์ดิน સામે	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔		
๖.	นายมะกอลે સામે	เลขานุการสภา อบต.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมาน ยูซง	นายก อบต.บางเก่า		
๒.	นายอาลี หะแวกะจิ	รองนายก อบต.บางเก่า		
๓.	นายอิบรอเฮง ดือราแม	รองนายก อบต.บางเก่า		
๔.	นายมุฮัมมัดซาฟิต ยะพา	เลขานุการนายก อบต.		
๕.	นางสาวนุรียญา เจ๊ะเต๊ะ	รองปลัดอบต.		

ผู้มาประชุม ๖ คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าประชุม ๕ คน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนุรียญา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม

ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ประธานสภา อบต.

เรียนท่านนายกอบต. ท่านรองนายกอบต. และท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภา อบต.มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.บางแก้ว ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งหมด ๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุม ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต.

เชิญเลขานุการสภา

เลขานุการสภา อบต.

เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาทุก ท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา อบต.

ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง จำนวน ๕ เสียง

ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนุริยา เจะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประธานสภา อบต.	ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาในครั้งนี้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามีมติรับรอง จำนวน ๕ เสียง ไม่รับรอง จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ประธานสภา อบต.	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภา อบต.	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินงบประมาณกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งฝาลอคูมเนียมกระจก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอบคูมเนียม จำนวน ๑ ชุด กรอบคูมเนียมกระจก จำนวน ๒ บาน จำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐.-บาท ขอเชิญเลขาธิการชี้แจง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ครับ

นายมะกอเล สาแม
เลขานุการสภา

การกู้เงิน หมายถึง การที่เงินงบประมาณของท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอยู่ ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินแผ่นดินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกู้เงิน
ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี

วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสมครับ

ประธานสภา

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นเสนอการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครับ

นายก อบต.

(นายสมาน ยูซง)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าและ ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ในการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ประชุมสภา ได้มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการตั้งรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโครงการติดตั้งฝาลูมิเนียม กระจก เป็นเงินเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท ด้วยงานด้านพัสดุมีการกิจและกิจกรรม โครงการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้บริหารท้องถิ่นโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าจึงขอเสนอสภา เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการติดตั้งฝาลูมิเนียม เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท ครับ

สมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติม และพิจารณารายละเอียดต่างๆ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมหรือแก้ไข สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งฝาลูมิเนียมกระจก เป็นเงินเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท ครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุรียญา เจะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กัน
เงินงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งฝาลูมิเนียมกระจก เป็
งเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท

มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ครับ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ
ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้อำนาจออกข้อบัญญัติ ใน
การนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วย
ก็ได้ แต่ไม่ให้อำนาจโทษปรับเกิดหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๐ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแนบท้ายระเบียบนี้ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวมเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา อบต.

ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอว่าจะพิจารณาสามวาระ หรือจะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอเชิญเสนอ ครับ

นายสมาน ยูสง

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า กระผม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ

ประธานสภา

ถ้าไม่มีสมาชิก ท่านใดเสนอ กระผมขอมติที่ประชุมสภา เพื่อเสนอว่าให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว หรือไม่ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระเดียว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จะดำเนินการพิจารณาสามารถรวดเดียว นะครับ
ต่อไปวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอ เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเก่า เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๖ เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเก่าเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ได้แถลงบันทึกหลักการและ
เหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิก
สภาฯ ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกด้วย

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมาน ยูซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเก่า ขอแถลงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเก่าเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ว่าด้วยการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเก่า เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลด
ปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงได้จัดข้อบัญญัติว่า
ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุม

ส.น.ก.ท.อ.อ.

(นางสาวนุรียญา เจตะเะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำโดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน จึงตราข้อบัญญัตินี้

นุรียญา เจ๊ะเต๊ะ
รองปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมดังนี้

พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารบางเก่ามี อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิได้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันตั้งแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนุรียญา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตามรรคแล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติต้องการ
บริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองการบริหารส่วน
ตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยัน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลคืน
จากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติต้องการ
บริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องความวรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้รับไว้ นั้นตามวรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้รับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา อบต.

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบล ที่มีใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สามารถที่จะพิจารณาสามารถรวดเร็ว เดียวได้ โดยในการพิจารณาสามารถรวดเร็ว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ มีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติม ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาอบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบไปแล้วหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา อบต.

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ในวาระแรกด้วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุรียญา เจตะเะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ

จำนวน ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ

จำนวน - เสียง

งดออกเสียง

จำนวน ๑ เสียง

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมาน ยูซง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...สามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณาครั้งที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา อบต.

ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณาครั้งที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณาครั้งที่สองให้ที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีคะแนนเสียง

เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา อบต.

ในการพิจารณาครั้งที่สอง ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งจะปรึกษาเรียงตามลำดับ ขอเชิญรองปลัด อบต.อ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ให้คณะกรรมการสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่สองนี้ด้วย

นุรียญา เจะเต๊ะ
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุรียญา เจะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประธานสภา อบต. หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติ จะขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามร่างที่สภา อบต.บางเก่าได้พิจารณาไปแล้ว ในวาระที่สองนี้ด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน -	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑	เสียง

ประธานสภา อบต. ในวาระที่สามนี้ เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...โดยจะเสนอต่อนายอำเภอสายบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สามนี้ด้วย

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	จำนวน ๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน -	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา อบต.

เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออะไร ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ครับ

ประธานสภา อบต.

ขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายมะกอล สามะ)

สำเนาถูกต้อง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า



(นางสาวนุริยา เจะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บางเก่า ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายรุสมิง ยูโซะ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาकरणิง સાම)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเยาว์ดิน સાම)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ในคราวประชุมสภาสมัย.....
สมัยที่..... ครั้งที่..... เมื่อวันที่.....

ประธานสภา อบต.บางเก่า จึงได้ลงลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมนี้ ไว้เป็นหลักฐานตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๓๔

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายมะยาก็ ปือชา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุรียา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ตามความคิดเห็นของท่าน

- ๑.เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
- ๒.อายุ ☐ ไม่เกิน ๓๐ ปี ☐ ๓๑-๔๐ ปี ☐ ๔๐ปี ขึ้นไป
- ๓.อาชีพ ☐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ พนักงานบริษัท ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

๔.ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าหรือไม่.
☐ เป็น ☐ ไม่เป็น

๕.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ

☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.....
โดยขอให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในข้อ.....ดังนี้
.....
.....

☐ ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ.....
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ขอขอบคุณท่านที่แสดงความคิดเห็น